

## **Η νομοθεσία που αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή τα τμήματα των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί με το ΕΛΟΤ HD 384**

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 καθιερώθηκε νομοθετικά αντικαθιστώντας τους ΚΕΗΕ με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. [Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004](#). Η πλήρης εφαρμογή του ξεκινά από τον 03/2006.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. [ΦΑ' 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006](#) έχει άμεση επίδραση στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις. Ορίζει επίσης σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία έξι μηνών για ενημέρωση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).

Με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. [999 της 03/01/2007 στο ΦΕΚ 57 Β της 24.01.2007](#) από το ΥΠΕΧΩΔΕ έκλεισε το θέμα ενημέρωσης - επικαιροποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ' αριθμόν 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ'/1989). Στην απόφαση αυτή αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση κατασκευής των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Ορίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζεται σαν βασική γείωση η θεμελιακή στα νέα κτίρια.

Η Απόφαση του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας Οικονομία και Ναυτιλίας της [19.04.2011 με αριθμό Φ.50/503/168 στο ΦΕΚ 844 Β της 16.05.2011](#) με τίτλο: 'Τροποποίηση της υπ' αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»'. Η απόφαση αυτή θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τους αρχικούς ελέγχους και τους επανελέγχους καθιερώνοντας [πρωτόκολλο ελέγχου](#).

**Επισήμανση:** Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους