

Η μέχρι τώρα (02.2013) ισχύουσα νομοθεσία για τις γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη = H/Z) οι οποίες προορίζονται για εφεδρική τροφοδοσία καθορίζεται:

-Από το [άρθρο 10 του Νόμου 2773/99 \(ΦΕΚ Α' 286/22-12-99\)](#).

-Από την [παράγραφο Γ του άρθρου 24 του Νόμου 3468/06 \(ΦΕΚ Α' 129/27-06-2006\)](#). Από αυτά προκύπτει ότι όλα τα H/Z, εφεδρικής τροφοδοσίας ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Υποχρεούνται όμως στη λήψη βεβαίωσης εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

-Από την [Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 \(ΦΕΚ Β' 2442/11-12-2009\)](#).

Η απόφαση αυτή είναι τροποποίηση – συμπλήρωση της [Υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19-4-1995 \(ΦΕΚ 385 Β' /10-05-1995\)](#). Από αυτήν προκύπτει ότι όλα τα H/Z εφεδρικής

τροφοδοσίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει το H/Z.

Η διαδικασία νομιμοποίησης H/Z εφεδρικής τροφοδοσίας περιγράφεται αναλυτικά στο site της ΔΕΔΔΗΕ (Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στο link: <http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=59004&nt=18&lang=1>

Επισημάνσεις:

-Οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για τα H/Z αναφέρονται στο τμήμα 551 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης).

-Τα νομιμοποιημένα H/Z θα πρέπει να δηλώνονται και να περιγράφονται στο βασικό έγγραφο της νέας ΥΔΕ στον χώρο ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπως επίσης στο πρωτόκολλο ελέγχου, στην έκθεση παράδοσης και στα σχέδια της.

-Εφόσον διαπιστώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία H/Z εφεδρικής τροφοδοσίας χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης του, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του H/Z. Με αυτήν την επιστολή ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προχωρεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.

Επισημάνση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους

Του Γιώργου Σαρρή http://www.sarrisg.gr/n/?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_gennitries